

# 福建水投集团罗源水务有限公司

## 滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2026年1月26日	0.25	0.23	无	无异味	<5	0.19	0.72	未检出	未检出	未检出
2026年1月27日	0.20	0.21	无	无异味	<5	0.20	0.96	未检出	未检出	未检出
2026年1月28日	0.22	0.27	无	无异味	<5	0.24	0.86	未检出	未检出	未检出
2026年1月29日	0.23	0.30	无	无异味	<5	0.17	0.74	未检出	未检出	未检出
2026年1月30日	0.22	0.34	无	无异味	<5	0.27	1.01	未检出	未检出	未检出
2026年1月31日	0.25	0.32	无	无异味	<5	0.21	0.99	未检出	未检出	未检出
2026年2月1日	0.20	0.21	无	无异味	<5	0.23	0.76	2	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

## 滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2026年1月26日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	2.58	0.98	15	1100	70
2026年1月27日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	2.77	1.46	18	1100	55
2026年1月28日	<0.025	细小颗粒	无异味	13	2.94	1.38	16	800	90
2026年1月29日	<0.025	细小颗粒	无异味	13	2.76	1.30	16	850	40
2026年1月30日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	2.65	3.92	31	800	15
2026年1月31日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	2.31	1.73	31	400	13
2026年2月1日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.35	1.07	21	8000	130

填报日期：2026年2月3日