

福建水投集团罗源水务有限公司

滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2026年2月2日	0.24	0.28	无	无异味	<5	0.14	0.99	未检出	未检出	未检出
2026年2月3日	0.22	0.24	无	无异味	<5	0.25	0.90	未检出	未检出	未检出
2026年2月4日	0.22	0.31	无	无异味	<5	0.18	0.82	未检出	未检出	未检出
2026年2月5日	0.22	0.21	无	无异味	5	0.25	0.90	未检出	未检出	未检出
2026年2月6日	0.25	0.23	无	无异味	5	0.27	0.84	未检出	未检出	未检出
2026年2月7日	0.23	0.19	无	无异味	5	0.27	0.88	未检出	未检出	未检出
2026年2月8日	0.23	0.33	无	无异味	5	0.21	0.68	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2026年2月2日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	2.72	1.55	46	1800	150
2026年2月3日	<0.025	细小颗粒	无异味	13	2.61	1.51	19	1500	400
2026年2月4日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.32	1.15	13	1400	40
2026年2月5日	<0.025	细小颗粒	无异味	17	3.05	1.31	39	600	50
2026年2月6日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	2.35	1.37	7	550	25
2026年2月7日	<0.025	细小颗粒	无异味	8	2.32	1.33	6	2000	160
2026年2月8日	<0.025	细小颗粒	无异味	13	2.71	1.41	14	450	60

填报日期：2026年2月10日