

# 福建水投集团罗源水务有限公司

## 滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2026年2月9日	0.23	0.39	无	无异味	<5	0.20	0.78	未检出	未检出	未检出
2026年2月10日	0.20	0.44	无	无异味	<5	0.17	0.76	未检出	未检出	未检出
2026年2月11日	0.22	0.39	无	无异味	<5	0.20	0.82	未检出	未检出	未检出
2026年2月12日	0.30	0.22	无	无异味	<5	0.10	0.78	未检出	未检出	未检出
2026年2月13日	0.22	0.25	无	无异味	<5	0.24	0.98	2	未检出	未检出
2026年2月14日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.20	0.86	未检出	未检出	未检出
2026年2月15日	0.22	0.19	无	无异味	<5	0.25	1.06	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

## 滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2026年2月9日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	2.09	0.92	15	400	50
2026年2月10日	<0.025	细小颗粒	无异味	13	2.51	1.17	24	1300	110
2026年2月11日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	2.01	1.47	25	650	60
2026年2月12日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	2.52	1.23	22	850	50
2026年2月13日	<0.025	细小颗粒	无异味	18	4.04	1.46	21	450	40
2026年2月14日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.98	1.30	25	1400	50
2026年2月15日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.05	1.62	21	600	20

填报日期：2026年2月17日