

福建水投集团罗源水务有限公司

八井水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2026年3月16日	0.21	0.22	无	无异味	<5	0.20	0.83	未检出	未检出	未检出
2026年3月17日	0.21	0.23	无	无异味	<5	0.17	0.85	未检出	未检出	未检出
2026年3月18日	0.22	0.24	无	无异味	<5	0.22	0.98	未检出	未检出	未检出
2026年3月19日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.22	1.05	未检出	未检出	未检出
2026年3月20日	0.21	0.22	无	无异味	<5	0.18	0.97	未检出	未检出	未检出
2026年3月21日	0.20	0.23	无	无异味	<5	0.23	0.99	未检出	未检出	未检出
2026年3月22日	0.21	0.22	无	无异味	<5	0.18	0.83	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

八井水厂水源水九项指标

分析项目	氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2026年3月16日	0.045	细小颗粒	无异味	10	2.59	1.16	42	2000	90
2026年3月17日	0.086	细小颗粒	无异味	10	2.33	1.32	36	1700	80
2026年3月18日	0.078	细小颗粒	无异味	10	2.06	1.40	48	2100	110
2026年3月19日	0.084	细小颗粒	无异味	10	2.56	1.59	34	1200	130
2026年3月20日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	2.32	1.58	42	1600	170
2026年3月21日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	2.26	1.61	82	1100	90
2026年3月22日	0.036	细小颗粒	无异味	15	2.32	1.68	44	900	60

填报日期：2026年3月24日