

福建水投集团罗源水务有限公司

滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2026年3月9日	0.20	0.16	无	无异味	<5	0.18	1.04	未检出	未检出	未检出
2026年3月10日	0.20	0.22	无	无异味	<5	0.14	0.94	未检出	未检出	未检出
2026年3月11日	0.22	0.18	无	无异味	<5	0.20	1.14	未检出	未检出	未检出
2026年3月12日	0.20	0.16	无	无异味	<5	0.18	1.20	未检出	未检出	未检出
2026年3月13日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.21	1.20	2	未检出	未检出
2026年3月14日	0.20	0.24	无	无异味	<5	0.15	1.14	未检出	未检出	未检出
2026年3月15日	0.23	0.22	无	无异味	<5	0.17	1.20	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2026年3月9日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	2.24	1.82	12	1800	130
2026年3月10日	<0.025	细小颗粒	无异味	12	2.92	1.54	27	1500	240
2026年3月11日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	2.61	1.69	10	5000	130
2026年3月12日	<0.025	细小颗粒	无异味	12	3.19	1.73	24	600	90
2026年3月13日	<0.025	细小颗粒	无异味	12	3.76	1.86	16	2000	45
2026年3月14日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	3.67	1.74	21	2200	35
2026年3月15日	<0.025	细小颗粒	无异味	12	3.55	1.82	9	450	未检出

填报日期：2026年3月17日