

福建水投集团罗源水务有限公司

滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异味, 臭味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2026年3月16日	0.20	0.22	无	无异味	<5	0.14	1.18	未检出	未检出	未检出
2026年3月17日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.29	1.20	未检出	未检出	未检出
2026年3月18日	0.22	0.16	无	无异味	<5	0.17	1.04	未检出	未检出	未检出
2026年3月19日	0.20	0.38	无	无异味	<5	0.20	1.04	未检出	未检出	未检出
2026年3月20日	0.20	0.15	无	无异味	<5	0.19	1.12	未检出	未检出	未检出
2026年3月21日	0.20	0.19	无	无异味	<5	0.20	1.04	未检出	未检出	未检出
2026年3月22日	0.18	0.17	无	无异味	<5	0.23	1.12	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2026年3月16日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	3.04	1.90	12	1000	50
2026年3月17日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	2.53	1.49	40	700	60
2026年3月18日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	2.40	1.82	19	2800	75
2026年3月19日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	2.74	1.49	22	1200	25
2026年3月20日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	3.26	1.69	28	1800	85
2026年3月21日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	2.44	1.80	4	2200	55
2026年3月22日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	2.32	1.68	4	800	50

填报日期：2026年3月24日