

福建水投集团罗源水务有限公司

滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2026年4月20日	0.23	0.28	无	无异味	<5	0.23	0.61	未检出	未检出	未检出
2026年4月21日	0.25	0.26	无	无异味	<5	0.14	1.18	未检出	未检出	未检出
2026年4月22日	0.22	0.30	无	无异味	<5	0.15	0.77	未检出	未检出	未检出
2026年4月23日	0.20	0.29	无	无异味	<5	0.18	0.63	未检出	未检出	未检出
2026年4月24日	0.23	0.30	无	无异味	<5	0.17	0.84	未检出	未检出	未检出
2026年4月25日	0.15	0.15	无	无异味	<5	0.21	0.69	未检出	未检出	未检出
2026年4月26日	0.25	0.19	无	无异味	<5	0.17	0.77	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2026年4月20日	<0.025	细小颗粒	无异味	18	5.18	1.35	28	1600	70
2026年4月21日	<0.025	细小颗粒	无异味	12	5.30	1.78	39	1300	90
2026年4月22日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	6.58	1.55	42	3400	90
2026年4月23日	<0.025	细小颗粒	无异味	18	7.09	1.63	75	4700	70
2026年4月24日	<0.025	细小颗粒	无异味	18	5.62	2.10	27	4000	660
2026年4月25日	<0.025	细小颗粒	无异味	12	5.05	1.57	47	1900	70
2026年4月26日	<0.025	细小颗粒	无异味	12	5.03	1.49	58	900	75

填报日期：2026年4月28日