

福建水投集团罗源水务有限公司

滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2026年4月27日	0.18	0.30	无	无异味	<5	0.15	0.77	未检出	未检出	未检出
2026年4月28日	0.22	0.26	无	无异味	<5	0.17	0.92	未检出	未检出	未检出
2026年4月29日	0.18	0.30	无	无异味	<5	0.18	0.71	未检出	未检出	未检出
2026年4月30日	0.23	0.30	无	无异味	<5	0.19	0.80	未检出	未检出	未检出
2026年5月1日	0.17	0.18	无	无异味	<5	0.18	1.22	未检出	未检出	未检出
2026年5月2日	0.23	0.29	无	无异味	<5	0.20	1.33	未检出	未检出	未检出
2026年5月3日	0.22	0.28	无	无异味	<5	0.11	1.12	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2026年4月27日	<0.025	细小颗粒	无异味	18	8.95	1.71	66	450	60
2026年4月28日	<0.025	细小颗粒	无异味	18	7.36	1.86	21	2400	60
2026年4月29日	<0.025	细小颗粒	无异味	18	7.12	1.55	45	3600	70
2026年4月30日	<0.025	细小颗粒	无异味	18	5.60	2.18	26	4300	80
2026年5月1日	<0.025	细小颗粒	无异味	17	5.63	2.18	10	3500	230
2026年5月2日	<0.025	细小颗粒	无异味	17	4.97	2.12	20	2600	25
2026年5月3日	<0.025	细小颗粒	无异味	18	5.48	2.67	27	1900	15

填报日期：2026年5月5日