

福建水投集团罗源水务有限公司

滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2026年5月25日	0.20	0.22	无	无异味	<5	0.15	1.37	未检出	未检出	未检出
2026年5月26日	0.25	0.26	无	无异味	<5	0.17	1.61	未检出	未检出	未检出
2026年5月27日	0.20	0.15	无	无异味	<5	0.18	0.92	未检出	未检出	未检出
2026年5月28日	0.20	0.15	无	无异味	<5	0.18	1.04	未检出	未检出	未检出
2026年5月29日	0.23	0.15	无	无异味	<5	0.22	0.85	未检出	未检出	未检出
2026年5月30日	0.20	0.15	无	无异味	<5	0.25	1.03	未检出	未检出	未检出
2026年5月31日	0.15	0.15	无	无异味	<5	0.21	0.97	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2026年5月25日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	6.34	2.43	34	2300	70
2026年5月26日	<0.025	细小颗粒	无异味	18	3.98	2.53	3	2100	20
2026年5月27日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	5.92	1.71	15	1700	80
2026年5月28日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	7.21	2.57	7	1900	160
2026年5月29日	<0.025	细小颗粒	无异味	23	6.69	2.20	29	3400	170
2026年5月30日	<0.025	细小颗粒	无异味	18	3.95	2.28	15	3500	15
2026年5月31日	<0.025	细小颗粒	无异味	18	4.29	1.84	17	2800	35

填报日期：2026年6月2日