

福建水投集团罗源水务有限公司

八井水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2mg/L	0.1-0.8mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2026年6月8日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.25	0.99	未检出	未检出	未检出
2026年6月9日	0.22	0.24	无	无异味	<5	0.19	1.07	未检出	未检出	未检出
2026年6月10日	0.22	0.23	无	无异味	<5	0.17	0.89	未检出	未检出	未检出
2026年6月11日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.24	0.72	未检出	未检出	未检出
2026年6月12日	0.21	0.22	无	无异味	<5	0.18	1.02	未检出	未检出	未检出
2026年6月13日	0.21	0.24	无	无异味	<5	0.28	0.87	未检出	未检出	未检出
2026年6月14日	0.22	0.24	无	无异味	<5	0.24	1.13	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

八井水厂水源水九项指标

分析项目	氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1					≤6			≤10000
2026年6月8日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	4.88	2.26	170	8600	50
2026年6月9日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	5.09	2.26	140	6300	1850
2026年6月10日	0.064	细小颗粒	无异味	20	4.14	2.36	110	7200	110
2026年6月11日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	4.63	2.08	57	8200	440
2026年6月12日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	4.46	2.16	44	7500	100
2026年6月13日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	3.79	1.80	67	6100	130
2026年6月14日	0.026	细小颗粒	无异味	25	14.7	2.40	35	7950	400

填报日期：2026年6月16日