

福建水投集团罗源水务有限公司

八井水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2mg/L	0.1-0.8mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2026年6月15日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.27	1.11	未检出	未检出	未检出
2026年6月16日	0.23	0.25	无	无异味	<5	0.20	0.99	未检出	未检出	未检出
2026年6月17日	0.21	0.24	无	无异味	<5	0.15	0.96	未检出	未检出	未检出
2026年6月18日	0.20	0.22	无	无异味	<5	0.22	0.83	未检出	未检出	未检出
2026年6月19日	0.21	0.23	无	无异味	<5	0.21	0.98	未检出	未检出	未检出
2026年6月20日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.18	0.93	未检出	未检出	未检出
2026年6月21日	0.22	0.24	无	无异味	<5	0.15	0.97	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

八井水厂水源水九项指标

分析项目	氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1					≤6			≤10000
2026年6月15日	0.025	细小颗粒	无异味	25	11.3	2.34	84	6300	170
2026年6月16日	0.045	细小颗粒	无异味	25	5.02	2.10	140	5500	310
2026年6月17日	0.047	细小颗粒	无异味	25	4.41	2.26	160	9000	360
2026年6月18日	0.033	细小颗粒	无异味	20	3.52	2.10	120	9700	150
2026年6月19日	0.049	细小颗粒	无异味	20	4.88	2.34	60	8300	100
2026年6月20日	0.052	细小颗粒	无异味	20	3.98	2.22	20	7200	130
2026年6月21日	0.046	细小颗粒	无异味	25	4.84	2.36	34	4500	20

填报日期：2026年6月23日