

福建水投集团罗源水务有限公司										
滩内水厂出厂水九项指标										
分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2mg/L	0.1-0.8mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2026年6月29日	0.20	0.25	无	无异味	<5	0.20	1.25	未检出	未检出	未检出
2026年6月30日	0.20	0.23	无	无异味	<5	0.11	1.00	未检出	未检出	未检出
2026年7月1日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.11	0.88	未检出	未检出	未检出
2026年7月2日	0.20	0.15	无	无异味	<5	0.11	0.98	未检出	未检出	未检出
2026年7月3日	0.18	0.15	无	无异味	<5	0.14	1.25	未检出	未检出	未检出
2026年7月4日	0.18	0.15	无	无异味	<5	0.12	1.29	未检出	未检出	未检出
2026年7月5日	0.20	0.16	无	无异味	<5	0.10	1.16	未检出	未检出	未检出
备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。										

滩内水厂水源水九项指标									
分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1					≤6			≤10000
2026年6月29日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	4.56	2.37	35	2800	15
2026年6月30日	<0.025	细小颗粒	无异味	18	4.50	2.14	28	6000	300
2026年7月1日	<0.025	细小颗粒	无异味	18	3.73	1.80	83	2700	15
2026年7月2日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	3.11	1.98	85	6000	20
2026年7月3日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	5.85	2.29	20	3300	15
2026年7月4日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	6.56	2.10	23	2500	25
2026年7月5日	<0.025	细小颗粒	无异味	22	7.66	2.31	36	2800	10

填报日期：2026年7月7日