

福建水投集团罗源水务有限公司

八井水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2026年7月13日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.18	0.91	未检出	未检出	未检出
2026年7月14日	0.20	0.24	无	无异味	<5	0.18	1.03	未检出	未检出	未检出
2026年7月15日	0.21	0.22	无	无异味	<5	0.17	1.56	未检出	未检出	未检出
2026年7月16日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.20	1.20	未检出	未检出	未检出
2026年7月17日	0.21	0.22	无	无异味	<5	0.17	1.25	未检出	未检出	未检出
2026年7月18日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.22	1.62	未检出	未检出	未检出
2026年7月19日	0.23	0.26	无	无异味	<5	0.18	1.00	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

八井水厂水源水九项指标

分析项目	氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1					≤6			≤10000
2026年7月13日	0.026	细小颗粒	无异味	30	9.92	2.27	44	7000	33
2026年7月14日	<0.025	细小颗粒	无异味	35	13.3	2.64	64	5350	15
2026年7月15日	0.035	细小颗粒	无异味	35	14.3	2.88	96	6700	23
2026年7月16日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	11.8	2.52	77	8200	29
2026年7月17日	0.026	细小颗粒	无异味	25	12.5	2.73	34	7100	20
2026年7月18日	<0.025	细小颗粒	无异味	35	11.5	2.64	23	7700	24
2026年7月19日	<0.025	细小颗粒	无异味	35	11.6	2.80	15	7300	13

填报日期：2026年7月21日