

福建水投集团罗源水务有限公司

八井水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2026年7月20日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.21	1.20	未检出	未检出	未检出
2026年7月21日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.19	1.10	未检出	未检出	未检出
2026年7月22日	0.23	0.25	无	无异味	<5	0.18	1.04	未检出	未检出	未检出
2026年7月23日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.29	1.02	未检出	未检出	未检出
2026年7月24日	0.21	0.23	无	无异味	<5	0.20	0.93	未检出	未检出	未检出
2026年7月25日	0.22	0.24	无	无异味	<5	0.22	1.11	未检出	未检出	未检出
2026年7月26日	0.20	0.23	无	无异味	<5	0.23	1.17	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

八井水厂水源水九项指标

分析项目	氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1					≤6			≤10000
2026年7月20日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	9.32	2.58	22	4500	24
2026年7月21日	<0.025	细小颗粒	无异味	35	9.91	2.49	55	5550	11
2026年7月22日	<0.025	细小颗粒	无异味	40	16.7	2.65	110	7300	33
2026年7月23日	<0.025	细小颗粒	无异味	30	13.2	2.57	65	6400	10
2026年7月24日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	9.24	2.33	74	6900	17
2026年7月25日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	8.76	2.30	120	7700	12
2026年7月26日	<0.025	细小颗粒	无异味	30	7.20	2.36	63	5500	14

填报日期：2026年7月28日