

福建水投集团罗源水务有限公司										
滩内水厂出厂水九项指标										
分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2mg/L	0.1-0.8mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2026年7月6日	0.22	0.16	无	无异味	<5	0.10	1.22	未检出	未检出	未检出
2026年7月7日	0.20	0.16	无	无异味	<5	0.12	1.04	未检出	未检出	未检出
2026年7月8日	0.20	0.15	无	无异味	<5	0.13	1.12	未检出	未检出	未检出
2026年7月9日	0.25	0.22	无	无异味	<5	0.13	0.99	未检出	未检出	未检出
2026年7月10日	0.22	0.17	无	无异味	<5	0.13	0.70	未检出	未检出	未检出
2026年7月11日	0.25	0.20	无	无异味	<5	0.14	0.86	未检出	未检出	未检出
2026年7月12日	0.20	0.15	无	无异味	<5	0.12	0.78	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

滩内水厂水源水九项指标									
分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1					≤6			≤10000
2026年7月6日	<0.025	细小颗粒	无异味	22	7.73	2.43	10	2200	未检出
2026年7月7日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	11.2	2.43	19	4800	15
2026年7月8日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	8.60	2.20	35	4700	15
2026年7月9日	<0.025	细小颗粒	无异味	22	7.39	2.37	22	3100	15
2026年7月10日	<0.025	细小颗粒	无异味	30	9.85	1.94	33	4800	10
2026年7月11日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	8.63	2.02	36	4400	20
2026年7月12日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	9.11	1.90	16	4500	15

填报日期：2026年7月14日