

福建水投集团罗源水务有限公司

滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2mg/L	0.1-0.8mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2026年7月13日	0.25	0.16	无	无异味	<5	0.09	1.02	未检出	未检出	未检出
2026年7月14日	0.18	0.16	无	无异味	<5	0.11	0.82	未检出	未检出	未检出
2026年7月15日	0.20	0.15	无	无异味	<5	0.11	0.96	未检出	未检出	未检出
2026年7月16日	0.18	0.18	无	无异味	<5	0.14	0.81	未检出	未检出	未检出
2026年7月17日	0.20	0.17	无	无异味	<5	0.14	0.89	未检出	未检出	未检出
2026年7月18日	0.18	0.15	无	无异味	<5	0.11	0.83	未检出	未检出	未检出
2026年7月19日	0.18	0.15	无	无异味	<5	0.11	0.75	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1					≤6			≤10000
2026年7月13日	<0.025	细小颗粒	无异味	23	8.78	1.98	20	2900	10
2026年7月14日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	11.0	1.98	87	3000	25
2026年7月15日	<0.025	细小颗粒	无异味	30	13.7	2.10	57	3900	10
2026年7月16日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	13.2	2.01	70	3500	15
2026年7月17日	<0.025	细小颗粒	无异味	28	13.5	2.03	53	7200	未检出
2026年7月18日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	10.5	1.83	55	6000	20
2026年7月19日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	13.2	1.91	20	3900	15

填报日期：2026年7月21日