

福建水投集团罗源水务有限公司										
滩内水厂出厂水九项指标										
分析项目	游离余氯	二 氧 化 氯	肉眼可见物	臭和味	色（度）	浑浊度（NTU）	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）（mg/L）	菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（CFU/100mL）	耐热大肠菌群（CFU/100mL）
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2026 年 8 月 3 日	0.20	0.17	无	无异味	<5	0.16	1.06	未检出	未检出	未检出
2026 年 8 月 4 日	0.20	0.16	无	无异味	<5	0.14	1.04	未检出	未检出	未检出
2026 年 8 月 5 日	0.20	0.21	无	无异味	<5	0.13	1.02	未检出	未检出	未检出
2026 年 8 月 6 日	0.15	0.15	无	无异味	<5	0.15	1.16	未检出	未检出	未检出
2026 年 8 月 7 日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.11	0.92	未检出	未检出	未检出
2026 年 8 月 8 日	0.16	0.15	无	无异味	<5	0.17	0.92	未检出	未检出	未检出
2026 年 8 月 9 日	0.16	0.16	无	无异味	<5	0.13	0.86	未检出	未检出	未检出
备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。										

滩内水厂水源水九项指标									
分析项目	氨 氮（以 N 计）（mg/L）	肉眼可见物	臭和味	色（度）	浑浊度（NTU）	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）（mg/L）	菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL）	耐 热 大肠菌群（个/L）
国标限值	≤1					≤6			≤10000
2026 年 8 月 3 日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	9.19	2.35	22	3200	15
2026 年 8 月 4 日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	7.53	2.22	10	2900	15
2026 年 8 月 5 日	<0.025	细小颗粒	无异味	23	7.35	2.16	20	2600	5
2026 年 8 月 6 日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	8.27	2.38	57	2300	25
2026 年 8 月 7 日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	6.09	1.98	33	6800	10
2026 年 8 月 8 日	<0.025	细小颗粒	无异味	23	6.29	2.14	45	3200	10
2026 年 8 月 9 日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	6.35	1.92	18	2500	5

填报日期：2026 年 8 月 11 日