

福建水投集团罗源水务有限公司

八井水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2mg/L	0.1-0.8mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2026年8月24日	0.20	0.22	无	无异味	<5	0.19	1.07	未检出	未检出	未检出
2026年8月25日	0.20	0.26	无	无异味	<5	0.28	0.85	未检出	未检出	未检出
2026年8月26日	0.23	0.27	无	无异味	<5	0.29	1.04	未检出	未检出	未检出
2026年8月27日	0.22	0.24	无	无异味	<5	0.27	0.92	未检出	未检出	未检出
2026年8月28日	0.20	0.21	无	无异味	<5	0.22	1.03	未检出	未检出	未检出
2026年8月29日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.19	1.07	未检出	未检出	未检出
2026年8月30日	0.20	0.23	无	无异味	<5	0.20	1.09	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

八井水厂水源水九项指标

分析项目	氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1					≤6			≤10000
2026年8月24日	0.126	细小颗粒	无异味	30	10.6	3.60	150	9500	260
2026年8月25日	0.058	细小颗粒	无异味	40	12.6	2.82	230	9800	270
2026年8月26日	0.043	细小颗粒	无异味	20	5.53	2.19	180	9600	400
2026年8月27日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	5.62	2.16	100	8300	110
2026年8月28日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	7.47	2.34	130	9100	62
2026年8月29日	0.038	细小颗粒	无异味	25	6.68	2.22	25	7700	110
2026年8月30日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	6.47	2.18	58	5600	70

填报日期：2026年9月1日